

**Tabla 2. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
DE INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS**

<b>Inspección periódica</b>	<b>Potencia térmica nominal y tipo de combustible</b>	<b>Periodicidad</b>	<b>Alcance de la inspección periódica de eficiencia energética</b>	<b>Agente inspector</b>
<b>Sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria</b>	<b>P &gt; 70 kW</b>	Cada 4 años	Apartado IT 4.2.1 del RITE	Organismo de control o Expertos independientes acreditados
<b>Sistemas de aire acondicionado</b>	<b>P &gt; 70 kW</b>	Cada 4 años	Apartado IT 4.2.2 del RITE	Organismo de control o Expertos independientes acreditados
<b>Instalación térmica completa</b>	<b>P &gt; 70 kW</b>	Cada 15 años	Apartado IT 4.2.3 del RITE	Organismo de control o Expertos independientes acreditados