



**ANUNCIO del Servicio Provincial de Zaragoza, por el que se somete a información pública, la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción, del proyecto de subestación elevadora 132/30 kV “Acampo Arraez” y la línea subterránea de alta tensión de 132 kV de a SET “Acampo Arraez” a SET “Torrero” de la empresa Arena Green Power Ren 38, SLU. Expediente ZA-AT-2023-290.**

A los efectos previstos en el artículo 14.1 y en la disposición adicional tercera del Decreto-ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 24 de junio, y el impulso de la producción eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón, y en el artículo 28 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, se somete a información pública el proyecto del expediente referenciado, cuyas principales características son:

- Peticionario: Arena Green Power Ren 38, SLU, con domicilio en calle Albert Einstein, s/n, Edificio Insur Cartuja, planta 3.ª, módulo 5,41092 - Sevilla.
- Subestación elevadora Acampo Arraez.
- Ubicación: Parcelas 271 y 306 del polígono 85, Zaragoza.
- Instalación: Sistema de 132 kV formado por una instalación de intemperie compuesta por una posición de línea-trafo y un Transformador (T-1) de potencia trifásico 132/30 kV 100 MVA, de intemperie, aislado en aceite mineral. El sistema de 30 kV, está formado por una instalación de interior constituido por 4 celdas de línea, 1 de medida, y una para servicios auxiliares.
  - Línea subterránea de evacuación.
  - Trazado: Desde el SET “Acampo Arraez” 132/30 kV hasta SET 132 kV “Torrero”.
  - Ubicación: Término municipal de Zaragoza.
  - Longitud: 257 m dividida en distintos tramos.
  - Finalidad: Evacuar la energía producida en las plantas fotovoltaicas La Niña 5, La Niña 6, La Pinta 5, La Pinta 6, La Santa María 4, el Descubrimiento 74, El Descubrimiento 85, El Descubrimiento 100, El Descubrimiento 1116, El Descubrimiento 117, El Descubrimiento 118, Cabo de Hornos, Cabo Leewin, Los Vientos.
- Infraestructuras conexión red: Evacuación desde SET Acampo Arraez hasta SET Torrero (propiedad de E-Distribucion) se realiza a través de una línea subterránea de 132 kV.

El órgano sustantivo competente para resolver la autorización administrativa previa y de construcción del proyecto, es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Presidencia, Economía, y Justicia del Gobierno de Aragón, previa declaración de impacto ambiental a emitir por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.

El órgano tramitador es el Servicio Provincial de Zaragoza.

Lo que se hace público para conocimiento general y para que, tanto el proyecto, como el resto de documentación asociada, puedan ser examinados por cualquier interesado. Además de la propia web, otros lugares de consulta son: oficina del Servicio Provincial de Zaragoza sito en paseo María Agustín, número 36, puerta 14, planta baja - Edificio Pignatelli, en el Servicio de Información y Documentación Administrativa ubicado en paseo María Agustín, número 36 - Edificio Pignatelli, y en el Ayuntamiento afectado, en los días y horas hábiles de oficina.

Las alegaciones que se estimen oportunas, deben formularse en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, en las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Irán dirigidas al Servicio Provincial de Zaragoza, ubicado en la dirección señalada, indicando como referencia “Información pública. SET Acampo Arraez”.

Vínculo para consulta y descarga de la documentación: <https://www.aragon.es/-/proyectos-en-informacion-publica>.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Zaragoza, 17 de octubre de 2024.— La Directora del Servicio Provincial de Zaragoza, Ana Elena Romero Aznar.